

**Өвөл зуны хүлэмжийн 0.4 кВ-ын цахилгаан хангамжийн
материалын техникийн тодорхойлолт**

1. Зорилго

0.4кВ-ийн цахилгаанаар жилийн турш мод үржүүлгийн талбайд хүлэмж (өвөл, зуны) болон бойжуулгын талбайд мод, бутны үр тариалах, модлог ургамлуудын үржүүлэх, нутгийн ургамлын үрийг үржүүлэхэд найдвартай цахилгааны эх үүсгэврээр хангагдах зорилготой.

Мөн хүлэмжийн зарим нарийн ногоо тариалах, ургуулах ажилд ашиглагдана.

2. Нийлүүлэгчид тавигдах ерөнхий шаардлагын жагсаалт

- Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байрлах "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн мод үржүүлгийн талбай дээр ажил дууссаны дараа хүлээлгэн өгнө.
- Бараа материалын үнэ болон ажлын зардлыг нийт төлбөрт тусгасан байх.
- Монгол улсад баримтлагдаж байгаа стандартын дагуу ажлыг гүйцэтгэх.
- Ашиглалтын явцад эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд тухайн компани хариуцах, баталгаат хугацаатай байх.

Хүснэгт 1.

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	СИП-2А /3*50+1*54 мм2/	М	40
2	Төмөр бетон тулгуур 12м MNS 4332:2011 УКШ-12.35.19	Ш	4
3	Төмөр бетон тулгуур 10м MNS 4232:2011 УКШ-9.27.15	Ш	4
4	3*50+1*25мм2 АВВГ кабель	М	370
5	Ф6 катанга	М	30
6	Төгсгөлийн баригч	Ш	4
7	Тулаасны хавчаар	Ш	4
8	Боолт	Ш	8
9	Хориур төмөр	Ш	2
10	У боолт 210	Ш	2
11	0.4 Кв толгойн хавчаар	Ком	4
12	Боолт	Ш	6
13	Тууз	Ш	6
14	Ф50 төгсгөвч	Ш	6
15	Ф25 төгсгөвч	Ш	2
16	Лент	Ш	10
17	Ф25-50 муфть	Ш	4
18	Ф22 круг 1.5м урттай	Ш	4
19	0.4 Кв-ын шит хайрцаг	Ком	1