

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах журмын зургаадугаар хавсралт

ШУУД ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЗАХИАЛГЫН ХУУДАС

Огноо: 2024.09.17

Дугаар: 488-02-02-11.12.6

Нэгж: *Захиргааны хэлтэс*

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зориулалт
1.	ТӨБЗГ-ын харьяа байрны галын дохиоллын хяналт, үзлэг оношилгоо, засвар үйлчилгээ.	Багц	1	Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 1 дүгээр хороо ТӨБЗГ-ын харьяа төв оффисын II байрны барилга байгууламжийг болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 17.2.6 дахь заалт, MNS:5566:2020 стандартын дагуу барилга байгууламж объектуудын галын аюулгүй байдал, галын дохиоллын хэвийн ажиллагааг ханган галын тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гал түймрийн үед хүний амь нас, байгууллагын өмч хөрөнгийг галын аюулаас хамгаалахад оршино.

Хавсралт: Техникийн үзүүлэлт..... хуудас.

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо ТӨБЗГ-ын харьяа төв оффисын II байрны барилга байгууламжийг болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд тус байрны галын дохиоллын системд үзлэг хийж, хэвийн ажиллахад шаардлагатай сэлбэг, засвар үйлчилгээг хийх.
2. Үзлэг шалгалтыг улиралд 1 удаа буюу жилд 4 удаа хийх.
3. Засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай бараа материалыг гүйцэтгэгч компани бүрэн хариуцна. /Төлөвлөгөөт бус гэнэтийн завсар үйлчилгээ үзүүлэх нөөц зардлыг тооцсон байх/.
4. Гэнэтийн эвдрэл гэмтэл гарч галын дохиолол ажиллахгүй болсон тохиолдолд цаг хугацаа харгалзахгүй ирж засварлах.
5. Дотоодын цэргийн 810-р ангийн харуулд гардаг алба хаагч нар болон ажилтнуудад галын дохиоллын хэвийн ажиллагаанд үзлэг шалгалт хийх талаар зааварчилгаа өгөх.
6. Засвар үйлчилгээ хийсэн ажлын актыг холбогдох ажилтан нарт танилцуулж хүлээлгэн өгөх, засвар үйлчилгээнд орсон бараа материалыг танилцуулах.
7. Засвар, үйлчилгээ хийх компани нь барилга байгууламжийн таазанд хүрэх шат, тог цахилгаан шалгах багаж, схем, программ шалгах компьютер гэх мэт шаардлагатай багаж хэрэгслийг өөрсдөө хангаж ирнэ.

ЗАВСАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ АЖИЛ:

1. Барилгын коридорт байрлуулсан гар мэдээлэгч, дуут дохионуудад үзлэг хийх.
2. Мэдээлэл хүлээн авах станц, гар мэдээлэгч, дуут дохионд тест хийж ажиллахгүй байгааг солих.
3. Шаардлагатай өрөөний утаа мэдрэгчүүдийг дулаан мэдрэгчээр солих.
4. Үзлэгээр илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр янзалж засварлах. (Кабелийн гэмтэл, сигнал-20, мэдээллийн самбар, утаа дулаан мэдрэгчийн датчик,) гэх мэт.